

		基準強度 (t)		許容応力度		A	3.6mスパン1.0㎡あたり 【A÷(1.8×3.6)】 (B)	積雪量300kgでの 積雪【B÷300】	積雪量200kgでの 積雪【B÷200】
長さ3640	巾48mm	3.73	長期	1.368	積雪長期	1.778	274kg	91cm	137cm
			短期	2.487	積雪短期	1.989	306kg	102cm	153cm
	巾60mm	4.23	長期	1.551	積雪長期	2.016	311kg	103cm	155cm
			短期	2.820	積雪短期	2.256	348kg	116cm	174cm
	巾72mm	5.23	長期	1.918	積雪長期	2.493	384kg	128cm	192cm
			短期	3.487	積雪短期	2.789	430kg	143cm	215cm
	巾94mm	10.12	長期	3.711	積雪長期	4.824	744kg	248cm	372cm
			短期	6.747	積雪短期	5.397	832kg	277cm	416cm
							4.5mスパン1.0㎡あたり 【A÷(1.8×4.5)】 (B)		
長さ4550	巾48mm	3.11	長期	1.140	積雪長期	1.482	182kg	60cm	91cm
			短期	2.073	積雪短期	1.659	204kg	68cm	102cm
	巾60mm	3.53	長期	1.294	積雪長期	1.683	207kg	69cm	103cm
			短期	2.353	積雪短期	1.883	232kg	77cm	116cm
	巾72mm	4.37	長期	1.602	積雪長期	2.083	257kg	85cm	128cm
			短期	2.913	積雪短期	2.331	287kg	95cm	143cm
	巾94mm	8.47	長期	3.106	積雪長期	4.037	498kg	166cm	249cm
			短期	5.647	積雪短期	4.517	557kg	185cm	278cm

長期(基準強度×1.1÷3)	積雪長期(許容応力度×1.3)
短期(基準強度×2÷3)	積雪短期(許容応力度×0.8)